

3ヶ月点検チェックリスト



株式会社カンネツ 西日本営業所
 大阪府守口市南平六南通1-9-7,4
 Tel: 06-6998-9393
 Fax: 06-6998-4703



機械設置場所	
機種	
システムシリアルNo.	
電源	
点検日	
作業者	

【室内機チェックリスト】

点検項目	頻度	3月	6月	9月	12月	備考
送煤ポンプ	3か月	○	○	○	○	
運転電流測定						
絶縁抵抗測定						
異音、漏水確認						
循環ポンプ	3か月	○	○	○	○	
運転電流測定						
絶縁抵抗測定						
異音、漏水確認						
予備ポンプ	3か月	○	○	○	○	
運転電流測定						
絶縁抵抗測定						
異音、漏水確認						
濾過ポンプ	3か月	○	○	○	○	
運転電流測定						
絶縁抵抗測定						
異音、漏水確認						
砂濾過装置	3か月	○	○	○	○	
目視濾材確認						
水処理ユニット	3か月	○	○	○	○	
軟水リークテスト						
電動弁	3か月	○	○	○	○	
動作確認						
制御盤	3か月	○	○	○	○	
各端子緩み確認						
水槽	6か月	○		○		
水抜き清掃						
電極棒	6か月	○		○		
分解清掃						
Yストレーナ	6か月		○		○	
分解清掃						
ケミカルクーラント	3か月	○	○	○	○	
目視調査						
ケミカルクーラント	6か月	○		○		
水質分析調査						

【室外機チェックリスト】

点検項目	頻度	3月	6月	9月	12月	備考
圧縮機	3か月	○	○	○	○	
運転電流測定						
絶縁抵抗測定						
異音確認						
冷凍機	3か月	○		○		
運転温度測定						

1年点検チェックリスト



株式会社カンネツ 西日本営業所
 大阪府守口市南寺方南道1-9-24
 Tel: 06-6998-9393
 Fax: 06-6998-4703



機械設置場所	
機種	
システムシリアルNo.	
電源	
点検日	
作業者	

【チェックリスト】

点検項目	頻度	作業方法	作業日数	備考
室内機ユニット				
各電気部品チェック	1年	測定器チェック	1日	
リレー接点調査	1年	必要時交換	1日	
マグネットスイッチ調査	1年	必要時交換	1日	
ランプ類	1年	必要時交換	1日	
室外機ユニット				
各電気部品チェック	1年	測定器チェック	1日	
マグネットスイッチ調査	1年	必要時交換	1日	
圧力ゲージ動作確認	1年	必要時交換	1日	
安全回路機能点検	1年	必要時交換	1日	
年間運転状態点検	1年			
分電盤				
各電気部品チェック	1年	測定器チェック	1日	
リレー接点調査	1年	必要時交換	1日	
マグネットスイッチ調査	1年	必要時交換	1日	
砂濾過装置			1日	
マグネットスイッチ調査	1年	交換作業	1日	

【特記事項】

3年点検チェックリスト



株式会社カンネツ 西日本営業所
 大阪府守口市南寺方南通1-1-24
 Tel : 06-6998-9393
 Fax : 06-6998-4703



機械設置場所	
機種	
システムシリアルNo.	
電源	
点検日	
作業者	

【チェックリスト】

点検項目	頻度	作業方法	作業日数	備考
送水ポンプ				
ベアリング交換	3年	分解オーバーホール	2日	
メカシール交換	3年			
循環ポンプ				
ベアリング交換	3年	分解オーバーホール	2日	
メカシール交換	3年			
予備ポンプ				
ベアリング交換	必要時	分解オーバーホール	2日	
メカシール交換	必要時			
インバーター				
動作確認及び機能確認	3年	必要時交換	1日	
水処理ユニット				
イオン交換樹脂交換	3年	交換作業	1日	

【特記事項】